

■(仮称)子育て・健康複合施設 新築工事 説明会 主なご意見・ご質問の概要および市の考え方

新築工事説明会で参加者からいただいたご意見、ご質問の概要および市の考え方は以下のとおりです。

貴重なご意見等ありがとうございました。今後の施設の運用等を検討していく上で、参考とさせていただきます。

◆説明会の日時、場所、参加者数

日時	令和5年6月28日(水)PM7:00~8:00	令和5年7月1日(土)AM10:00~11:00
場所	たましんRISURUホール 小ホール	本庁舎101会議室
参加者数	7名	4名

主な意見・質問の概要	市の考え方
<b>【1】建物・駐車場について</b>	
駐車場の運用方法は決まっているか。	駐車場の運用方法等は、現在、検討中です。 駐車場の混雑ピーク時は、複合施設の収容台数を超えることも想定されるため、子ども未来センター南側にある駐車場と相互利用できないか検討しています。南側駐車場と同様に有料とした場合でも、複合施設に来所された方が利用した時間分について無料となるよう検討しています。
太陽光発電の容量はどれくらいか？屋上庭園部分以外に太陽光発電は設置しないのか？	太陽光発電は、最大5kw/hのパネルを設置する予定です。 太陽光発電の設置場所について、3階屋上や壁面なども検討いたしましたが、たましんRISURUホールによる日影の影響で発電効率が悪いいため、発電効率が最も良い屋上庭園への設置としました。
非常用電源はどのくらいの性能のものを設置するのか。	この複合施設は、災害発生時に医療的な体制を統括する医療救護対策本部となります。非常用電源については、医療救護対策本部の運営が約72時間継続可能な性能を持つものを設置する予定です。
建物のデザインについて、最近流行している奇抜なデザインではなく、手堅いデザインとした理由を教えてください。	多くの市民が利用される公共施設であること、来所者の中には色彩による刺激に過敏な方もいること、また、緑が多い周辺の景観を考慮して、落ち着いたイメージの外観となっています。
<b>【2】工事について</b>	
児童の登校時間(7時半から8時半)については、工事車両の通行はしないということだが、下校時間も多くの児童が通行するため、工事中は誘導員を配備してほしい。	工事車両の出入口については、原則17時まで誘導員を配置します(17時以降も工事車両が出入りする場合は引き続き誘導員を配置)。工事現場付近では、多くの児童も通行することから、安全の確保の徹底に努めます。

主な意見・質問の概要	市の考え方
<b>【3】実施事業について</b>	
<p>現在、健康会館で実施している全ての事業が複合施設に移転するのか。</p>	<p>健康会館内の健康推進課および健康づくり担当課が所管する全ての事業や機能は、新たな複合施設に移転します。</p>
<p>眼科検査等がなく、専門の医療機器を必要としない3・4か月児健診については、市役所本庁など、市域の北側に居住する人も行きやすい場所でも実施して欲しい。</p>	<p>健診で使用する機器の中には、運搬が困難なものがあること等を考慮し、現時点では検討を行っておりませんが、課題であることは認識しております。</p>
<p>複合施設の建設場所が市域の南側で行きにくいので、新たな移動手段を検討してもらいたい。</p>	<p>現時点では、具体的な検討を行っておりませんが、ご不便な方がいらっしゃることは課題として認識しております。</p>