

(お知らせ)

令和6年11月19日

北 関 東 防 衛 局

横田飛行場南西部の排水口付近における水質分析結果について

8月30日に発生した横田飛行場の消火訓練エリアからのP F O S等を含む水の漏出事案に関して、北関東防衛局において、同飛行場南西部の排水口付近において水質の調査を行いました。P F O S及びP F O Aの含有量に関する分析結果は別紙のとおりです。

防衛省としては、引き続き、在日米軍、関係省庁及び関係自治体と連携し、適切に対応してまいります。

(別紙)

1. 分析結果

(単位：ng/L)

採水日	P F O S	P F O A	合算値
令和 6 年 1 1 月 5 日	1 9	9 . 2	2 8

※ 1 数値は端数処理の関係で整合しない場合がある。

※ 2 水環境中の指針値（暫定）は、P F O S 及び P F O A の合算値で 5 0 ng/L。

なお、水環境中の指針値（暫定）は、人が生涯にわたり連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準をもとに安全性を十分考慮して、環境省において設定したものである。

2. 採水位置図



出典：国土地理院空中写真を加工して使用