

設備機器概要・検査等一覧

建築設備関係		
昇降機	三精テクノロジーズ(株) 定格積載量、定員:1,600Kg 24名	
自動ドア設備	寺岡オートドア株式会社 バリアフリートイレ用有効開口部900mm 3台、赤ちゃん・ふらつと用有効開口部950mm 3台、 各風除室他開口部1130,1680mm 6台	
シャッター設備	三和シャッター工業株式会社 防火シャッター(手動):10台、袖扉連動型防火シャッター(手動):4台、 防煙スクリーン(手動):1台	
電気設備関係		
自家用電気工作物	300KVA(一式) 真空遮断器:2台 負荷開閉器:3台 油入式変圧器:3台 進相コンデンサ:1台	
非常用自家発電機	株式会社 東京電機 水冷4サイクルディーゼル発電機 軽油(防災用:定格出力8kVA)	
照明制御装置	パナソニック株式会社 人感センサー29か所 昼光センサー1か所	
太陽光発電設備	パナソニック株式会社 太陽光モジュール:5.74kw(14枚) パワーステーション:1相2線式、6.3kw×1台	
構内交換設備	株式会社 日立情報通信エンジニアリング 電話交換機1台 停電対応多機能電話機2台 一般電話機91台 多機能IP電話機11台	
テレビ共同受信設備	DXアンテナ株式会社 UHF20素子アンテナ(壁面マスト) 増幅器2台 分配器7個 テレビ壁面端子18個	
防犯カメラ設備	株式会社JVCケンウッド ネットワークレコーダー1台 18.5型モニター3台 カメラ21台他	
音響・映像設備	TOA株式会社 ワゴンアンプ5セット ワゴン接続盤6個 天吊プロジェクター1台 カメラ1台 40型モニター2台	
情報表示設備	パナソニック株式会社 デジタルサイネージ操作・管理用パソコン1台 49型モニター3台	
インターホン設備	パナソニック株式会社・美和ロック株式会社 4か所(モニター付親機 カメラ付玄関子機) 電気錠システム(美和ロック株式会社)	
情報表示設備	パナソニック株式会社 デジタルサイネージ操作・管理用パソコン1台 49型モニター3台	
時刻表示設備	シチズンTIC株式会社 水晶式親時計1台 屋内子時計65台 屋外子時計1台 GPSアンテナ1個	
誘導支援設備	株式会社アシスト・竹中エンジニアリング株式会社 視覚障害者用音声装置1か所 誘導チャイム3か所(竹中エンジニアリング)	
集音マイク設備	株式会社JVCケンウッド・オーディオテクニカ 2か所(天井埋込マイク マイクラインミキサー)	
診察案内表示設備	日本テクニカルサービス株式会社 3か所(操作用タブレット 呼出マイク) 管理用パソコン 表示コントロール用パソコン 43型モニター1台	
映像空間演出設備	パナソニック株式会社 映像空間演出装置(1000lm)1台 配線ダクト:3m	
消防設備関係		
消防用設備	自動火災報知設備	日本ドライケミカル P型1級複合受信機40回線1台 副受信機2台(地図式、自動試験機能付)
	非常放送設備	JVCケンウッド EM-E1500 定格出力270W 回線数20回線1台 非常業務用リモコン2台
	誘導灯・非常灯設備	パナソニック 誘導灯:41台 非常照明:143台
	非常用自家発電機	東京電機 水冷4サイクルディーゼル発電機 軽油(消防負荷用:定格出力30kVA)
	屋内消火栓設備	易操作性1号消火栓 7台
	消火栓ポンプ	テラル株式会社 吐水量:300L/min
	移動式粉末消火器 消火器	(株)初田製作所 加圧式粉末消火器 33Kg 2台 (株)初田製作所 粉末3Kg 9本 強化液3L 10本

空調環境設備関係	
ガスヒートポンプパッケージエアコン	(株)アイシン 室外機 14台 室内機 119台
ヒートポンプパッケージエアコン	ダイキン工業(株) 室外機 3台 室内機 4台
全熱交換器	三菱電機(株) 天井カセット型、天井埋込型 風量 170m3/H～770m3/H 75台
送風機器	三菱電機(株) 排風機 15台 天井埋込扇 36台 サーキュレーター 6台
床暖房	アオキ住宅機材販売(株) 電気式 敷設面積 16.5m2 3.47Kw
給排水設備関係	
ガス給湯器	(株)ノーリツ 16号～50号 6台
電気温水器	TOTO(株) 3L～25L 32台
給水ポンプ	テラル株式会社 増圧直結給水ポンプ 270L 2.2Kw
排水ポンプ	テラル株式会社 雨水水中ポンプ 1.5Kw 2組
自動灌水設備	田島緑化プラス株式会社 自動灌水コントローラー(20A用・2系統・雨センサー付)、自動灌水ホース
環境衛生・検査・測定	
空気環境測定	建築物環境衛生管理基準 18ポイント測定(浮遊粉塵、CO、CO2、温・湿度、気流等)
照度測定	建築物環境衛生管理基準 18ポイント測定
雨水貯留槽	雨水抑制槽 125m ³ 災害用トイレ用雨水貯留槽 2.1m ³
防火水槽	容量:40m ³
飲料用水質検査	上水系統・給湯 厚生労働省告示第261号の厚生労働大臣が定める方法
その他設備関係	
建築設備定期検査	建築基準法第12条3項に規定する検査
防火設備定期検査	建築基準法第12条1項及び3項に規定する検査
特殊建築物定期調査	建築基準法第12条1項に規定する検査