



別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 年 月 日

東京消防庁
立川消防署長

殿

届出者

住 所

氏 名

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	東京都立川市幸町2-19-1				
	名称	立川市 幸児童館				
	用途	令別表第一(15)項				
	規模	地上	2階	地下	階	延べ面積 m ²
消防用設備等 （特殊消防用設備等）の種類等		消火器、自動火災報知設備、誘導灯、防排煙制御設備				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考		

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	立川市 幸児童館		防 火 管理者	[REDACTED]	
所在地	東京都立川市幸町2-19-1		点検実施 責任者	[REDACTED]	
点検種別	機器点検 ・総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	年 月 日 ～ 令和 7 年 6 月 10 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判定	不 良 内 容			
消火器	Ⓔ・不良			[REDACTED]	
自動火災報知設備	Ⓔ・不良			[REDACTED]	
誘導灯	Ⓔ・不良			[REDACTED]	
防排煙制御設備	Ⓔ・不良			[REDACTED]	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名	
住 所				氏 名			消火器 自動火災報知設備 誘導灯 防排煙制御設備
社 名				電話番号			
資 格		消防設備士					
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種	特 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月		
①・乙種	4 類						
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月		
乙 種	6 類						
乙 種	7 類	年 月 日			年 月		
備 考							
資 格		消防設備点検資格者					
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限			
特	種	年 月 日		年 月 日			
第 1	種						
第 2	種						

点 検 者						設 備 名	
住 所				氏 名			
社 名				電話番号			
資 格		消防設備士					
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種	特 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月		
乙 種	6 類	年 月 日			年 月		
乙 種	7 類	年 月 日			年 月		
備 考							
資 格		消防設備点検資格者					
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限			
特	種	年 月 日		年 月 日			
第 1	種	年 月 日		年 月 日			
第 2	種	年 月 日		年 月 日			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票										設置階	1～2	階	
名 称	立川市 幸児童館								防 火 管理者	[REDACTED]			
所 在	東京都立川市幸町2-19-1								立会者	[REDACTED]			
点検種別	機器点検				点検年月日	年 月 日 ～ 令和 7 年 6 月 10 日							
点 検 者	氏名 [REDACTED]				点 検 者 所属会社	社名 [REDACTED] TEL [REDACTED]							
						住所 [REDACTED]							
点 検 項 目		点 検 結 果						判定	不 良 内 容	措 置 内 容			
		消 火 器 の 種 別											
		A	B	C	D	E	F						
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○		○				○					
	設 置 間 隔	○		○				○					
	適 応 性	○		○				○					
	耐 震 措 置	/		/				/					
表 示 ・ 標 識		○		○				○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○		○				○					
	安 全 栓 の 封	○		○				○					
	安 全 栓	○		○				○					
	使用済みの表示装置	○		○				○					
	押し金具・レバー等	○		○				○					
	キ ャ ッ プ	○		○				○					
	ホ ー ス	○		○				○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○		○				○					
	指 示 圧 力 計	○		○				○					
	圧 力 調 整 器	/		/				/					
	安 全 弁	/		/				/					
	保 持 装 置	/		/				/					
	車 輪（車載式）	/		/				/					
ガス導入管（車載式）	/		/				/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器 の 内 部 等 ・ 機 能	本・体内 内容筒 器等	本 体 容 器	/		/			/		
		内 筒 等	/		/			/		
		液 面 表 示	/		/			/		
	消火薬剤	性 状	/		/			/		
		消 火 薬 剤 量	/		/			/		
	加 圧 用 ガ ス 容 器	/		/			/			
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具	/		/			/			
	ホ ー ス	/		/			/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/		/			/			
	指 示 圧 力 計	/		/			/			
	使 用 済 み の 表 示 装 置	/		/			/			
	圧 力 調 整 器	/		/			/			
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)	/		/			/			
	粉 上 り 防 止 用 封 板	/		/			/			
	パ ッ キ ン	/		/			/			
	サイホン管 ・ ガス導入管	/		/			/			
	ろ 過 網	/		/			/			
	放 射 能 力	/		/			/			
消 火 器 の 耐 圧 性 能		/		/			/			
簡火 易用 消具	外 形	/		/			/			
	水 量 等	/		/			/			
備 考	消火器管理表参照 *製造から5年経過した消火器(蓄圧式) 10年までに全数機能点検実施要します									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名		
	秤	0-20 k g	2025. 4	フジ						
	秤	0-500 g	2025. 4	フジ						

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要修理数	廃 棄 数
外観 粉末（蓄圧式）	1	1	1	0	0
外観 強化液（蓄圧式）	5	5	5	0	0

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

注) 判定欄の記入方法 良好な場合…○ 不良な場合…×

自動火災報知設備点検票							
名 称	立川市 幸児童館				防 火 管理者		
所 在	東京都立川市幸町2-19-1				立会者		
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日 ~ 令和 7 年 6 月 10 日			
点 検 者	氏名		点 検 者	社名	TEL		
			所属会社	住所			
点 検 設備名	受 信 機	製 造 者 名 日信防災(株) 蓄積式 2005年製					
		型 式 等 受第10-46号 (BFAP232)					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
予非 (内 備常 電電 源蔵 源型 ・)	外 形	ニカド 鑑予第12-11号	○				
	表 示	DC24V 0.225Ah 2005年製	○				
	※端子電圧	26 V	○				
	※切替装置	自動切替	○				
	※充電装置	トリクル充電	○				
	※結線接続	コネクター接続	○				
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況	1階事務所	○				
	外 形	P型2級 壁掛型(露出型)	○				
	表 示		○				
	警戒区域の表示装置	3/5 L	○				
	電 圧 計	交流電源灯	/				
	ス イ ッ チ 類		○				
	ヒ ュ ー ズ 類	F1-1 A	○				
	※継 電 器		○				
	表 示 灯		○				
	通 話 装 置		/				
	※結線接続		○				
	接 地		/				
	附 属 装 置	機械警備	○				
	※火災表示等	蓄 積 式		○			
		アナログ式		/			
		二 信 号 式		/			
		そ の 他		/			
	※注 意 表 示		/				
回 路 導 通	自動断線検出	○					
設 定 表 示 温 度 等		○					
感知器作動等の表示		/					
予 備 品 等	ヒューズ	○					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形			○		
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式	/		
			感 知 線 型	/		
	※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○		
		分 離 型	/			
		※炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
		※多 信 号 感 知 器・ 複 合 式 感 知 器	/			
		遠隔試験機能を有する感知器	/			
	発 信 機	周 囲 の 状 況	各階通路1台（計2台）	○		
外 形		P型2級（総合盤）	○			
表 示			○			
押しボタン・送受話器			○			
表 示 灯		AC24V	○			
音 響 装 置	外 形	DC24V	○			
	取 付 状 態	総合盤	○			
	音 圧 等		○			
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○			
※蓄 積 機 能		熱10秒 煙60秒	○			
※二 信 号 機 能		/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機 の 火災表示		/					
	受信機 の 注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感 知 器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無 線 機 能			/					
総 合 点 検								
同 時 作 動			/					
※煙 感 知 器 等 の 感 度			/					
地 区 音 響 装 置 の 音 圧			/					
※総 合 作 動			/					
備考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	次期2030.2	保守協会	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	FTG012	次期2030.2	能美防災㈱				
	外部試験器				回路計	SP-10D	2018.4	サンワ
	煙感知器用感度試験器	JFA-II-A	次期2027.2	工業会	普通騒音計	3604A	2021.2	横河
	減光フィルター				空気注入試験器			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										設置階	1～2	階
名 称	立川市 幸児童館								防 火 管理者	[REDACTED]		
所 在	東京都立川市幸町2-19-1								立会者	[REDACTED]		
点検種別	[REDACTED]		点検年月日		年 月 日 ～ 令和 7 年 6 月 10 日							
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL					
	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]					
				所属会社		住所						
				[REDACTED]		[REDACTED]						
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容		
				種別・容量等の内容				判定	不 良 内 容			
				避難口	通路	客 席						
機 器 点 検												
誘 導 灯	外 箱 ・ 表 示 面	種 類		/	/	○						
		視 認 障 害 等		/	/	○						
		外 形		/	/	○						
		表 示		/	/	○						
	非常電源 (内蔵型)	外 形		/	/	○						
		表 示		/	/	○						
		機 能		/	/	○						
	光 源		/	/	○							
	点 検 ス イ ッ チ		/	/	○							
	ヒ ュ ー ズ 類		/	/	○							
	結 線 接 続		/	/	○							
	信号 装置 等	外 形	/	/	/	/						
結 線 接 続		/	/	/	/							
機 能		/	/	/	/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号（5）に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯設置一覽表

(設置階 1 ~ 2 階)

設置場所	避難口誘導灯			通路誘導灯						誘導標識	
	A級	B級	C級	A級	B級	C級				避難口	通路
1階出入口 高輝度			1								
2階工作室前 高輝度			1								
合 計			2								

備

考

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

防排煙制御設備点検票 (防火扉)																												
名 称	立川市 幸児童館												防 火 管理者															
所 在	東京都立川市幸町2-19-1												立会者															
点検種別	☒ 総合												点検年月日	年 月 日 ~ 令和 7 年 6 月 10 日														
点 検 者	氏名												点 検 者	社名														
														TEL														
点 検 者	氏名												点 検 者	住所														
														所属会社														
点 検 設備名	連動制御器	製造 者名	能美防災(株) 2013年製										型式等	SASJ001A					設置 数	1 台								
設備内容	連動中継器	製造 者名											型式等						設置 数	1 台								
設備内容	感 知 器																			手 動 開 閉 装 置	自 動 開 閉 装 置 等							
	煙 式																				多 信 号	防 火 扉	シ ャ ン タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	排 煙 口	非 常 錠	排 煙 窓
	複合式																											
	炎 式 熱 複 合 式 煙 複 合 式																											
数量	1																											
点 検 項 目			点 検 結 果												措 置 内 容													
			種別・容量等の内容												判定	不 良 内 容												
機 器 点 検																												
連 動 制 御 器	予備電源	外 形	ニカド										○															
		表 示	DC24V 0.45Ah 2012年製										○															
	周 囲 の 状 況	1階事務室内										○																
		外 形	連動制御盤 壁掛 露出型										○															
	作 動・確 認 表 示 装 置	1回線										○																
	電 圧	交流電源灯 V										/																
	ス イ ッ チ 類											○																
表 示											○																	
予 備 品 等											○																	
手動開閉装置	周 囲 の 状 況											/																
	外 形											/																
感 知 器	外 形											○																
	感 知 区 域											○																
	適 応 性											○																
自動閉鎖装置	機 能 障 害											○																
	周 囲 の 状 況											○																
	外 形	ラッチ式										○																
連 動 中 継 器	予備電源	外 形											/															
		表 示											/															
	周 囲 の 状 況											/																
		外 形											/															
	作 動・確 認 表 示 装 置											/																
	電 圧	V										/																
	ス イ ッ チ 類											/																
表 示											/																	
予 備 品 等											/																	
音 装 響 置	外 形											/																
	取 付 状 態											/																

連 動 制 御 器	予備電源	端子電圧	V	○		
		切替装置	自動切替	○		
		充電装置	トリクル充電	○		
		結線接続	コネクター接続	○		
	スイッチ類			○		
	ヒューズ類		F1-1A	○		
	継電器			○		
	表示灯			○		
	結線接続			○		
	接地			/		
	附属装置			/		
	作動表示			/		
確認表示			/			
回路導通			○			
※手動開閉装置				/		
※感 知 器	煙式感知器	光電式 3種		○		
	熱式感知器			/		
	炎感知器			/		
	複合式感知器			/		
	多信号感知器			/		
※自動閉鎖装置等				○		
連 動 中 継 器	予備電源	端子電圧	V	/		
		切替装置		/		
		充電装置		/		
		結線接続		/		
	スイッチ類			/		
	ヒューズ類		A	/		
	継電器			/		
	表示灯			/		
	結線接続			/		
	接地			/		
	附属装置			/		
	作動表示			/		
確認表示			/			
回路導通			/			
※音響装置				○		
蓄積機能				/		
二信号機能				/		

- 備考 1 設備名及び種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 2 判定欄は、良の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 ※印のあるものについては、（その5）の設置数欄に表示回路ごとの数量を記入すること。
 4 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

総		合		点		検		
煙 感 知 器 感 度				／				
総 合 作 動				／				
配 線	絶 電 源 回 路	MΩ		／				
	緑 感 知 回 路	MΩ		／				
	抵 制 御 回 路	MΩ		／				
	抗 附 属 回 路	MΩ		／				
	耐 熱 保 護			／				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			／				
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加煙試験器	FTG011	次期2030.2	能美防災				
	感度試験器	JFA-II-A	次期2027.2	工業会				
	メガー	MG-01U	2019	カスタム				

- 備考 1 種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 1 連動制御器の表示区域ごとに個数を記入すること。
2 判定欄は、良の場合は○印、不良の場合は×を記入し、その内容を備考欄に記入すること。
3 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

