



別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 年 月 日

東京消防庁
立川消防署長

殿

届出者

住 所

氏 名

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	東京都立川市一番町6-8-37				
	名称	立川市 西砂児童館				
	用途	令別表第一(15)項				
	規模	地上	2階	地下	階	延べ面積 m ²
消防用設備等 （特殊消防用設備等）の種類等		消火器、非常警報設備、誘導灯				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	立川市 西砂児童館		防 火 管理者	[REDACTED]	
所在地	東京都立川市一番町6-8-37		点検実施 責任者	[REDACTED]	
点検種別	機器点検 ・総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	年 月 日 ~ 令和 7 年 6 月 10 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判定	不 良 内 容			
消火器	Ⓔ・不良			[REDACTED]	
非常警報設備	Ⓔ・不良			[REDACTED]	
誘導灯	Ⓔ・不良			[REDACTED]	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所			氏 名			消火器 非常警報設備 誘導灯
社 名			電話番号			
資 格		消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月		
①・乙種 4 類						
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月		
乙 種 6 類						
乙 種 7 類	年 月 日			年 月		
備 考						
資 格		消防設備点検資格者				
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月 日			
第 1 種						
第 2 種						

点 検 者					設 備 名	
住 所			氏 名			
社 名			電話番号			
資 格		消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 4 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月		
乙 種 6 類	年 月 日			年 月		
乙 種 7 類	年 月 日			年 月		
備 考						
資 格		消防設備点検資格者				
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月 日			
第 1 種	年 月 日		年 月 日			
第 2 種	年 月 日		年 月 日			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票										設置階	1	階	
名 称	立川市 西砂児童館									防 火 管理者	[REDACTED]		
所 在	東京都立川市一番町6-8-37									立会者	[REDACTED]		
点検種別	機器点検				点検年月日	年 月 日 ~ 令和 7 年 6 月 10 日							
点 検 者	氏名	[REDACTED]				点 検 者	社名 [REDACTED]			TEL [REDACTED]			
					所属会社	住所 [REDACTED]							
点 検 項 目		点 検 結 果						判 定		不 良 内 容		措 置 内 容	
		消 火 器 の 種 別											
		A	B	C	D	E	F						
設 置 状 況	機 器 点 検												
	設 置 場 所	○		○				○					
	設 置 間 隔	○		○				○					
	適 応 性	○		○				○					
	耐 震 措 置	/		/				/					
	表 示 ・ 標 識	○		○				○					
	消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○		○				○				
		安 全 栓 の 封	○		○				○				
		安 全 栓	○		○				○				
		使用済みの表示装置	○		○				○				
		押し金具・レバー等	○		○				○				
		キ ャ ッ プ	○		○				○				
		ホ ー ス	○		○				○				
		ノズル・ホーン・ノズル栓	○		○				○				
指 示 圧 力 計		○		○				○					
圧 力 調 整 器		/		/				/					
安 全 弁		/		/				/					
保 持 装 置		/		/				/					
車 輪 (車 載 式)		/		/				/					
ガス 導入管 (車 載 式)	/		/				/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器具の内部等・機能	本・体内内容筒器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/
	消火薬剤	性	/	/	/	/	/	/	/
		消火薬剤量	/	/	/	/	/	/	/
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/	
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/	
	ホース	/	/	/	/	/	/	/	
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/	
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/	
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/	
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/	
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）	/	/	/	/	/	/	/	
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/	
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/	
	サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/	
	ろ過網	/	/	/	/	/	/	/	
	放射能力	/	/	/	/	/	/	/	
消火器具の耐圧性能		/	/	/	/	/	/	/	
簡火易用消具	外形	/	/	/	/	/	/	/	
	水量等	/	/	/	/	/	/	/	
備考	消火器管理表参照 *製造から5年経過した消火器(蓄圧式) 10年までに全数機能点検実施要します								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	秤	0-20kg	2025.4	フジ					
	秤	0-500g	2025.4	フジ					

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要修理数	廃 棄 数
外観 粉末（蓄圧式）	7	7	7	0	0
外観 強化液（蓄圧式）	1	1	1	0	0

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

注) 判定欄の記入方法 良好な場合…○ 不良な場合…×

非常警報器具及び設備点検票										
名 称	立川市 西砂児童館						防 火 管理者	[REDACTED]		
所 在	東京都立川市一番町6-8-37						立会者	[REDACTED]		
点検種別	[機器]・総合			点検年月日	年 月 日 ~ 令和 7 年 6 月 10 日					
点 検 者	氏名 [REDACTED]			点 検 者 所属会社	社名 [REDACTED]		TEL [REDACTED]			
					住所 [REDACTED]					
点 検 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名 沖電気工業(株) 1989年製			増幅器	製造者名				
		型 式 等 認84E-001 (型式 EB-3A)				型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果					措 置 内 容			
		種別・容量等の内容			判定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外 形	KR-AA			○					
	表 示	DC6V 450mAh			○					
	端 子 電 圧	1階 7V 2階 7V			○					
	切 替 装 置	自動切替			○					
	充 電 装 置	トリクル充電			○					
	結 線 接 続	コネクター接続			○					
非常ベル・自動式サイレン	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	1. 2階廊下 計2台			○				
		外 形	押しボタン (埋込型)			○				
		表 示				○				
	操 作 部 ・ 複 合 装 置	機 能				○				
		外 形	複合装置 (埋込型)			○				
		表 示				○				
		電 圧 計	交流電源灯 V			/				
		ス イ ッ チ 類				○				
		ヒ ュ ー ズ 類	F1-1 A			○				
		継 電 器				/				
		表 示 灯				○				
		結 線 接 続				○				
	ベル・サイレン	接 地				/				
		予 備 品 等				○				
		外 形	ベル			○				
		取 付 状 態				○				
音 圧 等					○					
鳴 動 方 式	[音波] 区分 相互 再鳴動			○						
	表 示 灯				○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発信機・非常電話		/		
		自動火災報知設備 との連動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2以上の操作部等		/		
		遠隔操作器の連動		/		
	非常用放送切替		/			
	※地震動予報等 に係る放送切替		/			
	回 路 短 絡		/			
	音 声 警 報 音		/			
	火 災 音 信 号		/			
	マイクrophon		/			
	予 備 品 等		/			
	ス ピ ー カ ー	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互	/			
音 量 調 整 器			/			
表 示 灯			/			
			/			
			/			
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧	／							
総 合 作 動	／							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	騒音計	3604A	2021. 2	横河				
	テスター	KF-1	2019	Kaise				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										設置階	1～2	階
名 称	立川市 西砂児童館								防 火 管理者	[REDACTED]		
所 在	東京都立川市一番町6-8-37								立会者	[REDACTED]		
点検種別	機器		点検年月日		年 月 日 ～		令和 7 年 6 月 10 日					
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL					
	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]					
			所属会社		住所							
				[REDACTED]								
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容				
			種別・容量等の内容			判定	不 良 内 容					
			避難口	通 路	客 席							
機 器 点 検												
誘 導 灯	外 箱 ・ 表 示 面	種 類			/	○						
		視 認 障 害 等			/	○						
		外 形			/	○						
		表 示			/	○						
	非常電源 (内蔵型)	外 形			/	○						
		表 示			/	○						
		機 能			/	○						
	光 源			/	○							
	点 検 ス イ ッ チ			/	○							
	ヒ ュ ー ズ 類			/	○							
	結 線 接 続			/	○							
	信号 装置等	外 形	/	/	/	/						
		結 線 接 続	/	/	/	/						
機 能		/	/	/	/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号（5）に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導燈設置一覽表

(設置階

 $1 \sim 2$

階)

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。