

立川市立第二小学校等複合施設整備事業

基本設計及び既存校舎解体工事に関する説明会 における意見等要旨

日時	会場	参加者
令和8年1月30日（金） 19：00～20：00	第二小学校 家庭科室	7名
令和8年1月31日（土） 10：00～11：00	第二小学校 家庭科室	4名
合 計		11名

1. 主なご意見・ご質問等（同様の意見等はまとめています。）

【基本設計について】

（質問）以前の説明会で体育館の東側配置をやめてほしいと伝えましたが、どのような議論があり配置を決定したのか。また、最終決定者は誰か。

（回答）新しくつくる校舎は3階建てにすることにより、できるだけ高さを抑えた計画としており、敷地全体でみると近隣の日照環境を改善する計画となっています。また、東側道路をセットバック（後退）することによって建物の圧迫感を軽減しています。最終決定者は市長になります。

（質問）北側道路は生活道路になっており、近隣の保育園への登園やデイサービスの送迎に使用しているため、急な通行止めを行われると困る。周知はどのように行うのか。

（回答）工事予定看板の掲示だけでなく、チラシの投函等で周知を行います。

（質問）西側敷地境界のセットバックはどの程度か。

（回答）50 cm程度の自主セットバックを予定しています。校門を大きくセットバックすることによりすれ違いやすくしております。

（質問）東側敷地境界のセットバックはどの程度か。

（回答）1m程度の自主セットバックを予定しています。仕様等は検討中です。

（質問）パーゴラとはどのようなものか。

（回答）藤棚と同じようなものです。

（質問）ポケットパークとはどのようなイメージか。

(回答) 公園ほど大きくはなく角に座って休めるスペースを想定しています。登校時の誘導員が滞留でき、花壇等を整備する予定です。

(質問) 屋上部に記載のある3本の棒は国旗等を掲揚するものか。

(回答) その通りです。

(質問) インクルーシブ教育と時代の変化に柔軟な教育環境づくりとはどのようなものか。

(回答) 障害のある児童や普通学級に通う子どもが分け隔てなく学ぶ事ができ、タブレットの導入等の教育環境の変化にも対応できるような施設づくりを基本方針としています。

(質問) 北側の駐車場について、使用頻度はどの程度を想定しているか。

(回答) 雨天時や大きな荷物の運搬等で利用する機会があります。利用の際は近隣へ迷惑をかけないよう注意喚起等配慮いたします。また、学校側のみでの判断だけでなく地域住民の声を聴きながら市担当課と調整を行っていきます。

(質問) 新築校舎の日影がどのような影響があるか教えてほしい。

(回答) 令和8年6月下旬～7月上旬に条例に基づく説明会を行います。

(質問) 広場はどこに計画しているか。

(回答) 校舎北側に計画しています。フェンスに囲まれてなく地域の方が使える公園のような施設を予定しています。

(質問) マンホールトイレの水源はどのような想定か。

(回答) 新校舎下部ピット等に貯留槽を使用する想定です。災害時に利用可能な仕様です。

(質問) 地盤改良とはどのように行うのか。

(回答) 改良材を現地土と攪拌し地盤強度を上げる工法です。既存校舎解体後、詳細調査を行い、工法については変更する可能性もあります。

(質問) 備蓄倉庫の移設はどのような計画か。

(回答) 仮設校舎敷地内に建設し、現在保管している物品は移動します。新築校舎竣工後、体育館横の倉庫へ移動します。

(質問) 一般開放ゾーンについて、入館する際の動線と開放時間はどのような想定か。

(回答) 事務室で受付を行い、コミュニティストリートを通過して昇降口2からになります。

利用時間については、団体利用以外は9時から22時までです。団体利用(体育施設利用)は9時から12時、13時30分から16時30分、18時から21時までとなります。

(質問) 会議室の利用時間内に職員は常駐するのか。また、会議室1・2は繋げて利用できるか。

(回答) 常駐しております。また、2室を1室にして使用できます。

【解体工事について】

(質問) 解体工事時、仮囲いの高さはどのくらいか。

(回答) 高さ 3m で白色のフラットパネルを予定しています。

(質問) 解体時、アスベストの飛散に懸念はないか。

(回答) 有資格者を配置し飛散防止に十分留意します。

(質問) アスベストはどの部分に含まれているのか。

(回答) 事前調査を行っておりますが、着手時に再調査を行い確認します。

(質問) 既存体育館、学童保育所の解体工事はいつから始まるのか。

(回答) 令和 11 年 1 月を予定しております。既存の学童保育所は新設校舎の一部に移設します。
旧健康会館には新設の学童保育所になります。

(質問) 解体工事はどこから始めるのか。

(回答) メインゲートのある東側からの予定です。

【その他】

(質問) 現場に立っているガードマンについて、工事内容を把握していないため周知してほしい。

(回答) 警備員については施工者に対応を求めていきます。

(質問) 仮設校舎に不具合があった際の連絡体制を構築すべき。児童からの意見についても対応できるような体制を整えてほしい。

(回答) 真摯に対応いたします。

2. 意見提出用紙（会場アンケート）

<出席者の属性>

学校との関係	1月30日 (金)	1月31日 (土)
第二小学校の児童の保護者	1	1
第二小学校に入学予定の未就学児の保護者	0	0
高松児童館又は曙学童保育所利用者	0	1
保護者以外で曙町又は高松町に在住	5	3
その他	0	0
未回答	1	0
計	7	4

お住い	1月30日 (金)	1月31日 (土)
曙町	4	3
高松町	2	1
曙町又は高松町以外で立川市内	0	0
立川市外	0	0
未回答	1	1
計	7	5

<いただいたご意見>

【基本設計について】

- ・素敵な校舎みたいで、我が子たちが入れなくて残念。
- ・北側道路の交通量が増えることについて、近隣住民の車の通行に影響がないよう留意していただきたい。
- ・一般開放ゾーンの利用時間は人が常駐するとのことだが、この学校に担い手が見つかるか心配である。また、東側道路がセットバックにより拡幅されるのは大変喜ばしいですがガードレールによって歩道が狭い西側が拡幅されないのは残念である。学童が移設されるので児童の通行量減りそうですが保育園もあり通行しにくいのは改善してほしい。
- ・仮設校舎の使用にあたって、もしも不具合が児童より発見、気が付いた時の連携やその後の処置についての方法等についての対応は如何されるのでしょうか。迅速な対応をお願いします。

【その他】

- ・仮設校舎の使用にあたって、不具合が起きたときは迅速な対応をお願いしたい。
- ・近年、建設された「若葉台小学校」では早くも雨漏りが発生していると聞いた。そのようなことが無いようお願いしたい。
- ・近隣への説明が丁寧でない。
- ・令和7年1月の説明会よりとてもよかった。子どもたちがワクワクする学校を作ってほしい。