立 川 市 公 共 下 水 道 台 帳 図

2742−2

2642−3	2642−4	2643−3
2742−1	2742−2	2743−1
2742−3	2742−4	2743−3

27421C

27421D

27422C

27422D

大南五丁目

湖南衛生組合湖南処理場

大南地区学習等供用施設

大南地区会館

大南地区図書館

大南地区児童館

荒川２号幹線

上水圧現交業所

5 3

1

1

1 6

8 2

4

1 5

3 2



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺　２，５００分の１地形図を利用して作成したものである。　（承認番号）５都市基交著第１号　無断複写を禁ずる。

縮尺　1/750

0 15 30 45 60 75 150 m

2742−2

	凡例	名　称
マンホール（人孔）	◉	標準　1号マンホール（内径90cm）
	○	標準　2号マンホール（内径120cm）
	◎	標準　3号マンホール（内径150cm）
	ⓘ	標準　4号マンホール（内径180cm）
	H5	標準　5号マンホール（内径210×120cm）
	H6	標準　6号マンホール（内径260×120cm）
	H7	標準　7号マンホール（内径300×120cm）
	⓪	組立　0号マンホール（内径75cm）
	①	組立　1号マンホール（内径90cm）
	②	組立　2号マンホール（内径120cm）
	③	組立　3号マンホール（内径150cm）
	④	組立　4号マンホール（内径180cm）
	K1	組立　矩形マンホール（内径90×60cm）
	◉	組立　方形マンホール
	T1	特殊　特1号マンホール（内径90×60cm）
	T2	特殊　特2号マンホール（内径120×120cm）
	T3	特殊　特3号マンホール（内径150×120cm）
	T4	特殊　特4号マンホール（内径180×120cm）
	㊂	小型マンホール（内径30cm）
	□	特殊　特殊マンホール
	／	特殊　分水マンホール
	Ⓣ	特殊　円形特殊人孔
	T	特殊　矩形特殊人孔
	○	特殊　特殊マンホール（雨水用）
	⬭	楕円　楕円形マンホール（内径120×90cm）
	△	楕円　楕円形マンホール（内径90×60cm）
	汚	汚水マンホール（上流）
	汚	汚水マンホール（中流）
	汚	汚水マンホール（下流）
	汚分	汚水分水マンホール（上流）
	汚分	汚水分水マンホール（下流）
	雨	汚水副雨水マンホール（上流）
	雨	汚水副雨水マンホール（下流）
	☆	ダミー人孔
変化点又は終合点	▷	取入口　※注1　局内雨水取入口等
	▶	処理場、ポンプ所への流入部または吐出部
	｜	私道取入管上流部及び公道雨水管終区分点
	Ⓐ	空気弁
	⊠	制水弁
	Ⓘ	消火
	Ⓒ	点検口（現地立合い）
		下流方向矢印部
	注	マンホール、変化点及び合流点の色は管渠と同じである。
管渠		合流幹線
		汚水幹線
		雨水幹線（L U字）
		雨水幹線　※廃止
		合流幹線
		合流幹線　（※更生）
		汚水幹線
		汚水幹線　（※更生）
		雨水幹線
		雨水幹線　（※更生）
		汚水圧送幹線
		雨水圧送幹線　※廃止
		雨水圧送幹線　（※更生）
		合流圧送幹線
		合流圧送幹線　（※更生）
		汚水圧送幹線
		汚水圧送幹線　（※更生）
		雨水圧送幹線
		雨水圧送幹線　（※更生）
		再生水管　※中水道
		光ファイバーケーブル通信管
		不明・その他
		仮設汚水管
		局内管
		汚泥管渠　※廃止
		汚水管　※廃止
		汚泥管渠　※廃止
		汚水管　※廃止
桝及び取付管	□	矩形汚水桝
	■	矩形雨水桝
	○	円形汚水桝
	●	円形雨水桝
		取付管　（色は桝と同色である）
管渠断面	◉	円形
	●	矩形
	◉	馬てい
	◉◉	背割り（円形）
	◉	卵形
	∪	し∪型（U型溝）
	●●	背割り（矩形）
	●●	複断面
	◩	円弧頂
	◎	楕円
	☆	その他
	◉	台形
	●● ●	円形2連（矩形）
	●● ●	円形2連（円形）
	●● ●	矩形2連（矩形）
	●● ●	矩形2連（円形）
	◩ ●	円弧頂（矩形）
	◩ ●	円弧頂（円形）
	○○	楕二連管
	◇	インバート掘込
行政境		都県界
		市区境
		町字・丁目界
その他		処理区境
		処理区名
		処理場
		処理場名
		排水区境
		排水区界　（色は管渠、人孔と同色である）
		副区界　（色は管渠、人孔と同じである）
	特	特記事項等