

平成24年度 立川市 下水終末処理場 放射線等測定結果

月 日	污泥焼却灰				多摩川放流水 (二次処理水)			根川せせらぎ用水 (高度処理水)			敷地境空間放射線					污泥焼却炉排ガス (ろ紙部)			污泥焼却炉排ガス (ドレン部)			污泥焼却炉排ガス (活性炭部)		
	Bq/kg				Bq/l			Bq/l			μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	Bq/m ³ N			Bq/m ³ N			Bq/m ³ N		
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	北	南	東	西	平均	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
10月 2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月 9日	不検出	967	1,540	2,507	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月 16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.07	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月 23日	不検出	617	982	1,599	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.05	0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月 30日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月 31日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11月 6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月 13日	不検出	602	999	1,601	不検出	不検出	不検出	-	-	-	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月 20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.05	0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月 27日	不検出	507	891	1,398	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月 4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月 11日	不検出	404	718	1,122	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月 18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月 25日	不検出	412	674	1,086	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1月 8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1月 15日	不検出	355	656	1,011	-	-	-	-	-	-	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1月 22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.07	0.06	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1月 29日	不検出	375	702	1,077	-	-	-	-	-	-	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月 5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月 12日	不検出	452	804	1,256	不検出	不検出	不検出	-	-	-	0.08	0.07	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月 19日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月 26日	不検出	390	690	1,080	-	-	-	-	-	-	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月 5日	不検出	487	909	1,396	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月 12日	不検出	501	884	1,385	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.05	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※5月10日の排ガス測定は、2号焼却炉の排ガスを分析しています。
 ※10月31日の排ガス測定は、1号焼却炉の排ガスを分析しています。